BROCĒNU ENERĢIJA · DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

Kā samazināt apkures izmaksas

Tarifs visām mājām ir vienāds, tomēr vienādu māju apkures rēķini atšķiras pat divas reizes. Atšķirību rada mājas siltuma patēriņš — un to var ietekmēt.

APKURES
Rēķins
visai mājai kopā

=


TARIFS NO 1. OKTOBRA
109,20 EUR/MWh
visām mājām vienāds

×

PATĒRIŅŠ
Katrai mājai savs
to var samazināt

Vienādas mājas, dažādi rēķini

Vienādas nerenovētas mājas, viens tarifs, 2025. gads.



Dažādi apsaimniekotāji → dažādas pieejas → dažādi rezultāti

Mājas vienādas, tarifs viens — atšķiras tas, kā apsaimniekotājs kopj mājas apkures sistēmu.

Salīdzinājumam: Skolas 5, 7 un 11 patēriņš atšķiras tikai par 3 %, Skolas 16 un 19 — par 2 %.

Skaitītāju rādījumi 31.12.2024.–31.12.2025. · Summas pēc tarifa 109,20 EUR/MWh (no 1. oktobra), visai mājai kopā

Netīra sistēma, lielāks patēriņš

1. Siltummainī, caurulēs un radiatoros krājas rūsa un nosēdumi.
2. Netīrs siltummainis sliktāk nodod siltumu mājas apkures sistēmai.
3. Lai dzīvokļos būtu silts, radiatoros jāpadod karstāks ūdens.
4. Pieaug mājas siltuma zudumi un kopējais patēriņš — aug rēķins.


Tāpēc siltummainis un apkures sistēma jātīra regulāri.



Tā izskatās apkures sistēma, kas ilgi nav tīrīta. Attēliem ir ilustratīva nozīme.

Regulējami radiatori, 53 % mazāks patēriņš

Divas vienādas nerenovētas mājas, viens tarifs — atšķiras apkures sistēma.



Kas paveikts Skolas 3

- ✓ Pārbūvēta apkures sistēma
- ✓ Nomainīti radiatori
- ✓ Katrs radiators katrā dzīvoklī regulējams atsevišķi

Siltumu var regulēt katrā istabā atsevišķi, tāpēc māja netērē lieku siltumu.

SKOLAS 3

−53 %

siltuma apkurei


5 423 EUR

mazāks gada apkures rēķins

Skaitītāju rādījumi 31.12.2024.–31.12.2025. · Summas pēc tarifa 109,20 EUR/MWh (no 1. oktobra), visai mājai kopā

Renovēta māja, 60 % mazāks patēriņš

Četras vienādas mājas Skolas ielā, viens tarifs, 2025. gads.



RENOVĒTĀS MĀJAS

−60 %

siltuma apkurei

ap 25 200 EUR

mazāks gada apkures rēķins vienai mājai

Skaitītāju rādījumi 31.12.2024.–31.12.2025. · Summas pēc tarifa 109,20 EUR/MWh (no 1. oktobra), visai mājai kopā

Četri soļi, mazāks rēķins

1 **Salīdziniet savu māju**

Uzziniet savas mājas apkures patēriņu un salīdziniet to ar tādām pašām mājām. Datus jautājiet apsaimniekotājam vai Brocēnu Enerģijai.

2 **Jautājiet apsaimniekotājam**

Kad pēdējo reizi tīrīts mājas siltummainis? Kad skalota apkures sistēma? Kā noregulēta siltummezgla automātika?

3 **Prasiet regulāru apkopi**

Siltummaiņa tīrīšanu un sistēmas skalošanu iekļaujiet mājas ikgadējā darbu plānā — par to lemj dzīvokļu īpašnieki.

4 **Apsveriet pārbūvi vai renovāciju**

Skolas 3 ar regulējamiem radiatoriem tērē uz pusi mazāk siltuma nekā tāda pati māja. Renovētās mājas — ap 60 % mazāk.

Jautājumi par jūsu mājas patēriņu?

Brocēnu Enerģija · +371 20083930 · birojs.rigas@gmail.com